



標準電機有限公司
地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529
e-mail: sales@sew.com.tw



指針式漏電斷路器檢測計



CE

810 EL

特點

- 用來檢驗漏電斷路器功能是否能夠正常發揮。
- 可檢查線的狀況。
- 可用在2線測試L-E(作ELCB/RCCB/GFCI測試)。
- 可用在檢查三線L-E-N。
- 適用在50/60Hz。
- 不必使用電池提供電源。
- 有保險絲保護功能。
- 操作電壓為195-260V交流電壓，亦可選擇110V的操作電壓。
- 精巧結實，方便使用。
- 通過歐洲安規驗證EN 61010-1 CAT III 265V
EN 61326-1

規格

LED燈亮指示	Line-Neutral: 綠色 Line-Earth: 綠色 Neutral-Earth: 紅色
電流設定範圍	10~50mA/230Vac
電流檔位選擇方式	旋鈕
適用頻率	50/60Hz(正弦波)
操作電壓(L-E)	230Vac±15%
準確度	±3%滿刻度
操作溫濕度	-5°C~45°C 最大相對濕度80%
儲存溫濕度	-10°C~55°C 最大相對濕度80%
外形尺寸	150(長)×73(寬)×50(高)mm
重量	約220克
配件	測試線×1(組) 說明書×1(本)